

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006  
Provning  
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

**Rapport Nr 24462886**

Uppdragsgivare

Stockholms Drift-team AB

Svarvarvägen 16

142 50 SKOGÅS

Avser

**Dricksvattenkontroll**
**Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Landsort, Samhället  
Provplats : Utgående: Vattentornet  
Analysomfattning : Mikrobiologisk

**Information om prov och provtagning**

|                             |                |                        |              |
|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Provtagningsdatum           | : 2025-07-08   | Ankomstdatum           | : 2025-07-08 |
| Provtagningsstidpunkt       | : 1300         | Ankomststidpunkt       | : 2110       |
| Temperatur vid provtagning  | : 15 °C        | Temperatur vid ankomst | : 11 °C      |
| Provets märkning            | : -            | Ansättningsdatum       | : 2025-07-09 |
| Provtagare                  | : Stefan Klang |                        |              |
| VV = 0 Anv = 1 Nät = 2      | : 0            |                        |              |
| Desinfektion Nej = 0 Ja = 1 | : 0            |                        |              |

**Analysresultat**

| Metodbeteckning     | Analys/Undersökning av       | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet     |
|---------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| SS-EN ISO 6222:1999 | Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d | > 300    |              | cfu/ml    |
| SS028167-2 MF       | E.coli                       | < 1      |              | cfu/100ml |
| SS028167-2 MF       | Koliforma bakterier 35 °C    | < 1      |              | cfu/100ml |
| SS-EN ISO 7899-2    | Intestinala Enterokocker     | < 1      |              | cfu/100ml |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

**Kommentar**

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se [www.sgs.com/analytics-se](http://www.sgs.com/analytics-se)

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2025-07-12

Cornelia Lindeberg  
Laboratoriechef

Kopia sänds till  
michael.werner@sfv.se  
miljokontoret@smohf.se  
Stefan.klang@driftteam.se  
Richard.krentzel@sfv.se  
tore@landsort.com  
erika.gronborg.lyth@sfv.se